

PRÜFZEUGNIS

zur Durchführung der Bestätigungsprüfung für die Verlängerung des Eintragungszeitraums in der Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern (Liste RK) der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V.

Geprüftes Reinigungsmittel: **Bezeichnung:** KLEEN Profi Schmutzbrecher
Farbe: grün-gelb
Chargen-/Rezeptnr.: --- / 5.7.100.28
Anwendungskonzentration: 1,0%ig in Leitungswasser
pH-Wert konzentriert: 13,3
pH-Wert in Anwendungskonzentration: 11,9

Hersteller: KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10
32120 Hiddenhausen

Auftraggeber: KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10
32120 Hiddenhausen

Auftrag vom: 9. Februar 2010

Zeugnisnummer: 72501001.001

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **Verfahren zur Prüfung von Reinigungsmitteln für keramische Materialien in Schwimmbädern – Stand 11/2009**

Prüfergebnis: **Verhalten auf keramischem Prüfmaterial (Steingut):**
Keine makroskopisch sichtbaren Veränderungen
Verhalten auf Fugenmaterial:
Volumenverlust 0 cm³

Bewertung: **Verwendung im Rahmen der Grund – und Unterhaltsreinigung:**
Einsatz ohne Vor- und Nachbehandlung
Eingruppierung der Erstprüfung (Spalte 8.1 Liste RK) wird bestätigt.

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.
INSTITUT FÜR WAND- UND BODENBELÄGE

Der Geschäftsführer

Dr.-Ing. E. H. Nolting

Für die Richtigkeit der
Laboruntersuchungen

Dipl.-Ing. P. Schuster



Großburgwedel, 7. Juni 2010
Schu/FI

Das Untersuchungsergebnis bezieht sich auf das geprüfte Material.
Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Ausstellungsdatum) erteilt.
Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.

– Institut für Wand- und Bodenbeläge –
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

